

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970305000578

株式会社韩国自动制御（生产者）及浙江开控电气有限公司（生产者授权代表）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

株式会社韩国自动制御（生产者）及浙江开控电气有限公司（生产者授权代表）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：株式会社韩国自动制御
生产者地址：仁川市西区干支路250号66路（佳佐洞）
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：行程开关
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T14048.5-2017
生产企业名称：浙江开控电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清经济开发区纬十二路211号

生产者联系信息

名称：株式会社韩国自动制御
地址：仁川市西区干支路250号66路（佳佐洞）
联系人：程苗
电话：0577-61719000
电子邮箱：Certification@kacon.com.cn
自我声明时间：2020-04-30
自我声明地点：
指定签字人：程苗
印章：程苗

授权代表信息

名称：浙江开控电气有限公司
地址：浙江省温州市乐清市经济开发区纬十二路211号
联系人：陈贤萍
电话：0577-61719000
电子邮箱：Certification@kacon.com.cn
自我声明时间：2020-04-30
自我声明地点：
指定签字人：陈贤萍
印章：陈贤萍

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305000578

产品系列、型号、规格:

KXL ; Ui: 415V; Uimp: 2.5kV; Ith: 14A; AC-15: 250VAC/12A; DC-13: 30VDC/8A; IP67(操作面); 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: 株式会社韩国自动制御
地址: 仁川市西区干支路250号66路(佳佐洞)
联系人: 程苗
电话: 0577-61719000
电子邮箱: Certification@kacon.com.cn
自我声明时间: 2020-04-30
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:



程苗

授权代表信息

名称: 浙江开控电气有限公司
地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区纬十二路211号
联系人: 陈贤萍
电话: 0577-61719000
电子邮箱: Certification@kacon.com.cn
自我声明时间: 2020-04-30
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。